

Nachweis

Schutzbeschläge und Schutzrosetten
gemäß EN 1906 : 2012 und DIN 18257 : 2003

Prüfbericht

Nr. 12-002113-PR03
(PB-G03-03-de-01)



Auftraggeber	JATEC GmbH Maybachstrasse 4 63322 Rödermark Deutschland														
Produkt	Türdrückergarnitur Langschild am Außenschild mit Knauf und ohne Profilzylinderabdeckung, Kombination Knauf / Drücker														
Bezeichnung	Schutzbeschlag "AC3"														
Leistungsrelevante Produktdetails	<table> <tr> <td>Material Deckschild:</td><td>Messing poliert,</td></tr> <tr> <td>Material Unterschild:</td><td>Stahl,</td></tr> <tr> <td>Entfernung:</td><td>72 mm,</td></tr> <tr> <td>Lochung:</td><td>Profilzylinder,</td></tr> <tr> <td>Befestigung:</td><td>mit 2 Stahlstütznocken M8 und 1 Stahlstütznocke M6 in Stahl Langschild</td></tr> <tr> <td>Ausführung:</td><td>Ø 14 mm x 17 mm (2 Stück)</td></tr> <tr> <td>Stütznocken:</td><td>Ø 14 mm x 7 mm (1 Stück)</td></tr> </table>	Material Deckschild:	Messing poliert,	Material Unterschild:	Stahl,	Entfernung:	72 mm,	Lochung:	Profilzylinder,	Befestigung:	mit 2 Stahlstütznocken M8 und 1 Stahlstütznocke M6 in Stahl Langschild	Ausführung:	Ø 14 mm x 17 mm (2 Stück)	Stütznocken:	Ø 14 mm x 7 mm (1 Stück)
Material Deckschild:	Messing poliert,														
Material Unterschild:	Stahl,														
Entfernung:	72 mm,														
Lochung:	Profilzylinder,														
Befestigung:	mit 2 Stahlstütznocken M8 und 1 Stahlstütznocke M6 in Stahl Langschild														
Ausführung:	Ø 14 mm x 17 mm (2 Stück)														
Stütznocken:	Ø 14 mm x 7 mm (1 Stück)														
Montage	Gemäß der Montageanleitung des Beschlagsherstellers														
Besonderheiten															

Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 1906 : 2012 - Einbruchschutz

Klasse 4

Klassifizierung gemäß DIN 18257 : 2003

DIN 18257 – ES 3 - L

ift Rosenheim
25. Januar 2013

Andreas Matschi, Dipl.-Ing. (FH)
Geschäftsbereichsleitung
Bauteile

Alexander Sauer, Dipl.-Ing. (FH)
Produktionsingenieur
Bauteile

Grundlagen

EN 1906 : 2012
DIN 18257 : 2003

Prüfnormen:

EN 1906 : 2012
DIN 18257 : 2003

Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der Anforderungen
von Schutzbeschlägen und
Schutzrosetten EN 1906 : 2012
und DIN 18257 : 2003.

Die Bestimmungen zur Kenn-
zeichnung der Schutzbeschläge
gemäß den Regelwerken sind
zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf den geprüf-
ten/ beschriebenen Probekör-
per. Die Klassifizierung gilt so
lange bis das Produkt unverän-
dert ist und die o.g. Grundlagen
sich nicht geändert haben. Das
Ergebnis kann unter Beachtung
entsprechender Festlegungen
der Produktnorm in Eigenver-
antwortung des Herstellers
übertragen werden. Diese Prü-
fung/Bewertung ermöglicht kei-
ne Aussage über weitere
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion; insbe-
sondere Witterungs- und All-
erungseinflüsse wurden nicht be-
rücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-
bung mit ift-
Prüfdokumentationen". Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insge-
samt 20 Seiten.