

## Nachweis

Schutzbeschläge und Schutzrosetten  
gemäß EN 1906 : 2012 und DIN 18257 : 2003

Prüfbericht

Nr. 12-002113-PR05  
(PB-G03-03-de-02)



<b>Auftraggeber</b>	JATEC GmbH Maybachstrasse 4 63322 Rödermark Deutschland
<b>Produkt</b>	Langschildschutzgarnitur mit innen liegenden Langschild, mit Bohr- und Ziehschutz / Knauf / Drücker
<b>Bezeichnung</b>	Langschildschutzgarnitur - System GF2
<b>Leistungsrelevante Produktdetails</b>	Material Deckschild: Edelstahl, Material Unterschild: Stahl, Entfernung: 72 mm, Lochung: Profizylinder, Befestigung: mit 2 Stahlstütznocken M8 in Stahl 1 Stütznocke M6 aus Stahl Ausführung: Langschild Stütznocken: Ø 14 mm 24 mm / Ø 14 mm 14 mm
<b>Montage</b>	Gemäß der Montageanleitung des Beschlagsherstellers.
<b>Besonderheiten</b>	

**Ergebnis**

Klassifizierung gemäß EN 1906 : 2012 - Einbruchschutz

### Klasse 3

Klassifizierung gemäß DIN 18257 : 2003

### DIN 18257 – ES 2 – LS - ZA

ift Rosenheim

09. November 2012

Andreas Matschi, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile

Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)  
Produktionsingenieur  
Bauteile

**Grundlagen**

EN 1906 : 2012  
DIN 18257 : 2003

**Prüfnormen:**

EN 1906 : 2012  
DIN 18257 : 2003

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

**Darstellung**



**Verwendungshinweise**

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Schutzbeschlägen und Schutzrosetten EN 1906 : 2012 und DIN 18257 : 2003.

Die Bestimmungen zur Kennzeichnung der Schutzbeschläge gemäß den Regelwerken sind zu beachten.

**Gültigkeit**

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange bis das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Allergeneinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

**Veröffentlichungshinweise**

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 27 Seiten.